

ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ $C_{20/25}$ = 1,50×0,25+0,80×0,70 − ½×0,20×0,80 − ½×(0,45+0,55)×0,45 = 0,63 m³/m

ΟΠΛΙΣΜΟΣ / m

Α/Α	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	Φ mm	L m	ΤΕΜ	ΣL	Β Kgr
1	0,10 1,42 0,10	10	1,62	8	12,96	8,00
2	0,15 1,42 0,15	10	1,72	8	13,76	8,49
3	1,00	10	1,00	22	22,00	13,57
	ΣΥΝΟΛΟΝ					30,06 Kgr

ΠΛΕΓΜΑ ΖΕΤΤ-Q 131/131 150×150/5×5 (2,10 Kgr/m² 4

Β = 1,00×1,00×2,10 = 2,10 Kgr/m

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση βατότητας αχροτιμής όδού "ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ-ΠΕΡΑ ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ ΤΚ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Δήμου Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑΦΡΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛ 0,80 Η=1,00m
ΚΛ. 1:10

Αρ. Σχεδ.
T02

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 07/02/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ι. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Η-Μ ΤΕ

Β. ΠΛΟΥΜΠΗΣ Π.Μ. ΤΕ